

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 18/

24.02.2021 г.

Время 17:39

С.О. ЖИБЕК ЖОЛЫ
Место составления

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Аршалынского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Ақмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка № 18 от 08.02.2021 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку
ЕСЕТОВ ЖАСЛАН ТАСТИМИРОВИЧ - Главный специалист

4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)

021240003601, Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени Иманжусупа Кутпанулы села Жибек жолы отдела образования по Аршалынскому району управления образования Ақмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:
Средняя школа, АҚМОЛИНСКАЯ, АРШАЛЫНСКИЙ, Жибек жолы, М.Маметова (УЛИЦА), 19.

5. Период проведения проверки 16.02.2021 - 24.02.2021

6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 3 статьи 152-1 Предпринимательского кодекса) предписываю выполнить следующие мероприятия:

Средняя школа

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
1	П. 12 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Провести обучение сотрудников по программе пожарно-технического минимума.; срок устранения: 14.06.2021
2	П. 14 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	Обеспечить беспрепятственный доступ пожарной техники к пожарному водоему.; срок устранения: 14.06.2021
3	П. 36 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении	Грубое	Произвести огнезащитную обработку деревянных

	объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности		конструкция сцены; срок устранения
4	П. 84 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	Произвести окончание и ответ жил проводов и кабелей, средствам пайки, опрессовки или специальных зажимов.; срок устранения: 14.06.2021
5	П. 121 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Значительное	Обеспечить знаками пожарной безопасности и указателями источников противопожарного водоснабжения (пожарный водоем). ; срок устранения: 14.06.2021
6	П. 128 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	Организовать работы по поддержанию систем и установок пожарной автоматики путем организации проведения своевременного технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта. ; срок устранения: 14.06.2021
7	П. 130 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Незначительное	Разработать и предоставить техническую документацию по систем и установок пожарной автоматики (рабочий проект, лист приемки, ведомость смонтированного оборудования, план график технического обслуживания).; ; срок устранения: 14.06.2021
8	П. 1 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов образования	Значительное	Предоставить документы по проведению инструктивных занятий по изучению правил пожарной безопасности.; срок устранения: 14.06.2021

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителем субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, и подписи или отказ от подписи

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа проводившего проверку, подпись)

П. скрепленный ОУС подготовлен ч. 3. Подпись: *Евгень М. Т.*

9. Предписание получил (ФИО (при его наличии) руководителя юридического лица либо уполномоченного лица, физическое лицо), подпись

« 24 » 02 2021 г.

