

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 21/_____

с.о. Жибек жолы
Место составления

10.02.2022 г.
Время 16:58

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Аршалынского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка № 21 от 07.02.2022 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку ЕСЕТОВ ЖАСЛАН ТАСТИМИРОВИЧ - Главный специалист ОЧС Аршалынского района

4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИНН/БИН)

021240003601, Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени Иманжусупа Кутпанулы села Жибек жолы отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:
Средняя школа, АКМОЛИНСКАЯ, АРШАЛЫНСКИЙ, Жибек жолы, М.Маметова (УЛИЦА), 19.

5. Период проведения проверки 08.02.2022 - 10.02.2022

6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 3 статьи 152-1 Предпринимательского кодекса) предписываю выполнить следующие мероприятия:

Средняя школа

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
1	П. 48 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	Произвести перезарядку первичных средств пожаротушения (огнетушителей).; срок устранения: 13.06.2022
2	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Объемные световые знаки пожарной безопасности «Выход» используемые на путях эвакуации привести в исправное состояние.; срок устранения: 13.06.2022
3	П. 63 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области	Грубое	Не допускать загромождение запасных эвакуационных

	пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности		путей различными материалами.; срок устранения: 13.06.2022
4	П. 74 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Не допускать эксплуатацию поврежденных и незакрепленных розеток в здании школы.; срок устранения: 13.06.2022
5	П. 84 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Произвести соединение концов электропроводов силовой и осветительной сети при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов.; срок устранения: 13.06.2022

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего проверку, подпись)

Предписание внесено о.ч.с. подполковник г.р.з. [подпись] [подпись] М.Т.

9. Предписание получил (ФИО (при его наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись

« 10 » 02 2022 г.

