

**ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 21/\_\_\_\_\_**

с.о. Жибек жолы  
Место составления

10.02.2022  
Время 16:

**1. Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Аршалынского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Ақмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

**2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка**  
21 от 07.02.2022 г.

**3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку**  
ЕСЕТОВ ЖАСЛАН ТАСТИМИРОВИЧ - Главный специалист ОЧС Аршалынского района

**4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)**

021240003601, Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа им. Иманжусупа Кутпанулы села Жибек жолы отдела образования по Аршалынскому району управления образования Ақмолинской области".

**Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:**

Средняя школа, АҚМОЛИНСКАЯ, АРШАЛЫНСКИЙ, Жибек жолы, М.Маметова (УЛИЦА), 19

**5. Период проведения проверки** 08.02.2022 - 10.02.2022

**6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 3 статьи 152-1 Предпринимательского кодекса) предписывается выполнить следующие мероприятия:**

Средняя школа

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки устранения
1	П. 48 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	Произвести перезарядку первичных средств пожаротушения (огнетушителей); срок устранения: 13.06.2022
2	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Объемные световые указатели пожарной безопасности «Выход» использовать по назначению по путях эвакуации привести в исправное состояние.; срок устранения: 13.06.2022
3	П. 63 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области	Грубое	Не допускать загромождения путей эвакуации запасных эвакуационных выходов



	пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности		путей различными материалами.; срок устранения: 13.06.2022
4	П. 74 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Не допускать эксплуатацию поврежденных и незакрепленных розеток в здании школы.; срок устранения: 13.06.2022
5	П. 84 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Пробизвести соединение концов электропроводов силовой и осветительной сети при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов.; срок устранения: 13.06.2022

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего проверку, подпись)

*Предписание составлено ООО "Иркутская компания" от 13.06.2022 г. № 13/06/2022*

9. Предписание получил (ФИО (при его наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись

« 10 » 06 2022 г.

