

17. Кросс-ссылка ОУС на документ № 3. Подпись: Евсеев М. П.

9. Предписание получил (ФИО (при его наличии) руководителя юридического лица либо уполномоченного лица, физическое лицо), подпись

« 24 » 02 2021 г.



4	<p>объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности</p> <p>П. 84 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности</p>	Грубое	<p>Произвести соединение оконцевание и ответвления жил проводов и кабелей по средствам пайки, опрессовки или специальных зажимов.; срок устранения: 14.06.2021</p>	<p>конструкций, электрических схем; ; срок устранения: 14.06.2021</p>
5	<p>П. 121 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности</p>	Значительное	<p>Обеспечить знаками пожарной безопасности и указателями источников противопожарного водоснабжения (пожарный водоем); ; срок устранения: 14.06.2021</p>	
6	<p>П. 128 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности</p>	Грубое	<p>Организовать работы по поддержанию систем и установок пожарной автоматики путем организации проведения своевременного технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта; ; срок устранения: 14.06.2021</p>	
7	<p>П. 130 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности</p>	Незначительное	<p>Разработать и предоставить техническую документацию по системам и установкам пожарной автоматики (рабочий проект, приемки, ведомость смонтированного оборудования, план график технического обслуживания); ; срок устранения: 14.06.2021</p>	
8	<p>П. 1 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов образования</p>	Значительное	<p>Предоставить документы по проведению инструктивных занятий по изучению правил пожарной безопасности.; срок устранения: 14.06.2021</p>	

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, и подписи или отказ от подписи

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа проводившего проверку, подпись)

24.02.2021 г.
Время 17:39

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 18/

С.О. ЖИБЕК ЖОЛЫ
Место составления

1. Наименование органа контроля и надзора Республикаское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Аршалинского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка № 18 от 08.02.2021 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку ЕСЕТОВ ЖАСЛАН ТАСТИМИРОВИЧ - Главный специалист

4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер бизнес-идентификационный номер (ИНН/БИН) 021240003601, Коммунальное государственное учреждение "Общественная школа имени Иманжулы Кутпанулы села Жибек жолы отдела образования по Аршалинскому району управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:
Средняя школа, АКМОЛИНСКАЯ, АРШАЛЫНСКИЙ, Жибек жолы, М.Маметова (УЛИЦА), 19.

5. Период проведения проверки 16.02.2021 - 24.02.2021

6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 3 статьи 152-1 Предпринимательского кодекса) предписываю выполнить следующие мероприятия:

Средняя школа

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по выявленным нарушениям, срокам их устранения
1	П. 12 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Провести обучение сотрудников по программе пожарно-технического минимума; срок устранения: 14.06.2021
2	П. 14 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	Обеспечить бесприпятственный доступ к пожарному водоему; срок устранения: 14.06.2021
3	П. 36 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении	Грубое	Произвести огнезащитную обработку деревянных

9-8
11-8
1-2
до I

Адрес

Кем
Имя
орган
Турке